

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
СМОЛЯН-БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 26 , тел. / факс 0301 / 6 32 93

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
СМОЛЯН-БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 26 , тел. / факс 0301 / 6 32 93
СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ № 266 ЛН/ 13.07.2018г., ВАЛИДЕН ДО 13.07.2022 г.
издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006
/ номер и дата на издаване на сертификат за акредитация, валиден до /

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 230-МБ / 07.03.2019г.

1. Питейна вода : централен водоизточник: с.Старцево, общ. Златоград, зона „Пресека“, пункт – СУ „Св.Княз Борис I“
/ наименование на продукта /
2. Заявител на изпитването: РЗИ гр. Смолян, бул. "България" №26, Д "Обществено здраве", отдел ДЗК
Протокол за вземане на проби № 230 / 05.03.2019г.,
пробата е предоставена от клиента: инспектор Нина Къоровска
/ наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби/извадки /
3. Метод на изпитване: БДС EN ISO 9308 – 1: 2014/A1:2017, БДС EN ISO 6222:2002
4. Дата на получаване на пробите/извадките за изпитване: 05.03.2019г.
5. Количество на изпитваните проби/извадки: 0.5 l
/ количество на партидата, количество на пробите /
6. Дата / период на извършване на изпитването: 05.03.2019г. – 07.03.2019г.

Протокол № 230 / 07.03.2019г.

7. Резултати от изпитването:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти /валидирани методи	Резултати от изпитването/ неопределеност	Стойност и допуск* на показателя	Условия на изпитване
1	2	3	4	5	6	7
1.	Колиформи	CFU/cm ³	БДС EN ISO 9308 – 1: 2014/ A1:2017	0/100	0/100	Инкубиране при 37 ⁰ С
2.	Ешерихия коли / E.coli /	CFU/cm ³	БДС EN ISO 9308 – 1: 2014/ A1:2017	0/100	0/100	инкубиране при 37 ⁰ С
3.	Брой колонии при 22 ⁰ С	CFU/cm ³	БДС EN ISO 6222:2002	0 CFU	-	инкубиране при 22 ⁰ С

Забележка: 1. Резултатите от изпитването се отнасят само за представената проба.
2. Протоколът от изпитване не може да бъде възпроизвеждан, освен с писмено разрешение на лабораторията и само изцяло.

* Допуска е съгласно изискванията на Наредба № 9/ 2001г.на МЗ и изм.ДВ бр.6 / 2018г.

Провел изпитването:
Мл.експерт:
/Соня Стайкова/

Ръководител "Лабораторни изпитвания"
Гл.експерт
/Илияна Казалиева/

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
СМОЛЯН-БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 26 , тел. / факс 0301 / 6 32 93

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
СМОЛЯН-БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 26 , тел./ факс 0301/ 6 32 93

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 230 - ФХ / 06.03.2019 г.

1. Питейна вода – централен водоизточник, взета от Зона „Пресека“, с. Старцево,
Пункт: СУ „Св.Княз Борис I“
2. Заявител на изпитването: РЗИ-Смолян, Д., „Обществено здраве“, отдел „ДЗК“
Протокол за вземане на проби от 05.03.2019 г.
/наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби/
3. Метод на изпитване – БДС 8451:1977
4. Дата на получаване на пробите / извадките за изпитване /:
05.03.2019 г., пробата е предоставена от инсп. Н. Къоровска
5. Количество на изпитваните проби / извадки : химия – 0,5 l
/ количество на партидата, количество на пробите /
6. Дата / период на извършване на изпитването : 05.03.2019 г. – 06.03.2019 г.

7. Резултати от изпитването:

№	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването /неопределеност/	Стойност и допуск на показателя / **/
1	2	3	4	5	6
1	Цвят	цветност	БДС 8451: 1977	Приемлив	Приемлив за потребление
2	Мирис	бал	БДС 8451: 1977	Приемлив	Приемлив за потребление
3	Вкус		БДС 8451: 1977	Приемлив	Приемлив за потребление
4	Мътност	FNU	БДС EN ISO 7027 : 2003	Приемлива < 0,2	Приемлив за потребление

Забележка:

1. Резултатите от изпитването се отнасят само за представената проба, която е взета не под акредитация.
2. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на
** - Допуска в колона 6 е съгласно Наредба № 9 / 2001г. на МЗ, изм. ДВ бр.102 / 2014г.

Провел изпитването:

Гл. експерт: ...
/инж. Анна Ангелиева /

Ръководител „Лабораторни изпитвания“ :
/ Илияна Казалиева /