ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

На основание чл.125 от ЗУТ

ЗА изработването на проект за изменение на подробен устройствен план Устройствена план схема - част „Електрическа" към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС

1.Обхват на проекта .

Настоящето техническо задание е изработено във връзка с проектиране на изменение на подробен устройствен план Устройствена план схема - част „Електрическа" към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС

2. Обща част.

Приложеното мотивирано предложение е изработено по искане на възложителя. Целта на проекта е определянето на засегнатите територии от трасето на Нова кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС на територията на гр. Златоград, общ. Златоград . С проекта ще се предвиди изграждането на Кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС , които преминават през имоти, които не са собственост на Възложителя. Задачата е да се определят засегнатите от проекта имоти.

3. Нормативна уредба.

Проектът за изменение на подробен устройствен план Устройствена план схема - част „Електрическа" към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС

Проектът ще се изготви съгласно изискванията на:

→ НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ ,бр,57 от 2001 г., бр. 68 от 2004 г.);

→ НАРЕДБА № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

→ НАРЕДБА № 16 за сервитутите на енергийните обекти (ДВ, бр.88 от 2004г.) ;

→ НАРЕДБА № S за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населените места;

→ Закон за устройство на територията (ЗУТ).

4. Изходни данни.

За изходни материали при изготвянето на проекта за за изменение на подробен устройствен план Устройствена план схема - част „Електрическа" към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия 20kV от ПС Златоград до ВС МТС ще се използват:

→ Кадастрална карта на гр.Златоград

→ Геодезическо заснемане на трасетата

→ Проектни трасета за КЛ 20 kV .

5. Описание на проекта.

Кабелната линия 20 kV е предвидено да преминава през следните ПИ :

ПИ 31111.31.552(ПС Златоград),ПИ 31111.31.554, ПИ 31111.31.677, ПИ 31111.32.331, ПИ 31111.32.334, ПИ 31111.32.329, ПИ 31111.32.231,ПИ 31111.32.212, ПИ 31111.32.221, ПИ 31111.32.105, ПИ 31111.32.122, ПИ 31111.35.703, ПИ 31111.35.730, ПИ 31111.35.731 ,ПИ 31111.35.727,ПИ 31111.35.93 , ПИ 31111.35.376, ПИ 31111.35.335, ПИ 31111.35.330, ПИ 31111.35.331, ПИ 31111.35.705, ПИ 31111.35.315, ПИ 31111.35.453, ПИ 31111.36.303, ПИ 31111.36.364, ПИ 31111.36.366, ПИ 31111.36.295, ПИ 31111.36.294(ВС МТС) по КККР

на гр.Златоград, общ.Златоград, обл.Смолян.

6. Регистри на засегнатите имоти.

Ще се изготвят регистри на засегнатите от отделните трасета имоти, съдържащи информацията описана в чл.62в, ал.4 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ бр.57 от 2001 г., бр.68 от 2004 г.).

7. Регистър с координати на точките по трасето

Ще се изготвят координатни регистри на точките по трасето на техническата инфраструктура .

8. Графична част

Да се Изработи чертеж в М 1:500 , върху имотите от кадастралната карта, през които минава трасето на КЛ 20 kV . В тях да са отразени: границите и номерата на поземлените имоти; землищните граници с нанесено проектна ситуация на КЛ 20 kV .

Възложител :
[redacted] КЕЦ Момчилград
ръководител КЕЦ

[redacted]

Приложение:

1. Предложение за трасе на линейния обект;

С уважение:

Ръководител КЕЦ Момчилград
инж. [redacted]